

**BESARAN TINGKAT MUTU PELAYANAN
PT PLN (PERSERO) SISTEM ISOLATED B.P 10 MW
TAHUN 2022**

BESARAN TINGKAT MUTU PELAYANAN TENAGA LISTRIK
TAHUN 2022

NO.	URAIAN	SATUAN	SISTEM ISOLATED BP S.D. 10 MW
1.	a. Tegangan Tinggi 150 kV tertinggi di titik pemakaian	kV	-
	Tegangan Tinggi 150 kV terendah di titik pemakaian	kV	-
	b. Tegangan Tinggi 70 kV tertinggi di titik pemakaian	kV	-
	Tegangan Tinggi 70 kV terendah di titik pemakaian	kV	-
2.	Tegangan Menengah tertinggi di titik pemakaian	kV	21,00
	Tegangan Menengah terendah di titik pemakaian	kV	18,00
3.	Tegangan Rendah tertinggi di titik pemakaian	volt	231,00
	Tegangan Rendah terendah di titik pemakaian	volt	198,00
4.	Frekuensi tertinggi di titik pemakaian	Hz	50,50
	Frekuensi terendah di titik pemakaian	Hz	49,50
5.	Lama gangguan yang dialami konsumen	Jam/Bulan	30:00:00
6.	Jumlah gangguan yang dialami konsumen	Kali/Bulan	20
7.	Kecepatan pelayanan PB TM	Hari Kerja	100
8.	a. Kecepatan pelayanan PB TR tanpa perluasan jaringan	Hari Kerja	15
	b. Kecepatan pelayanan PB TR dengan perluasan jaringan	Hari Kerja	30
	c. Kecepatan pelayanan PB TR dengan penambahan trafo	Hari Kerja	40
9.	Kecepatan pelayanan PD TM	Hari Kerja	100
10.	a. Kecepatan pelayanan PD TR tanpa perluasan jaringan	Hari Kerja	15
	b. Kecepatan pelayanan PD TR dengan perluasan jaringan	Hari Kerja	30
	c. Kecepatan pelayanan PD TR dengan penambahan trafo	Hari Kerja	40
11.	Kecepatan menanggapi pengaduan gangguan	Jam	01:00:00
12.	Kesalahan pembacaan kWh meter yang dialami konsumen	Kali/Triwulan	1
13.	Waktu koreksi kesalahan rekening	Hari Kerja	1

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,



RIDA MULYANA